BỘ CÔNG THƯƠNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2987 /QĐ-BCT	*Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt khung giá phát điện loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Căn cứ Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Thông tư số 62/2025/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định hồ sơ, trình tự, phương pháp xác định, phê duyệt khung giá phát điện và phương pháp xác định giá dịch vụ phát điện của loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng; nội dung chính của hợp đồng mua bán điện;

Theo đề nghị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại văn bản số 3465/EVN-KDMBĐ ngày 17 tháng 6 năm 2026 và văn bản số 5993/EVN-KDMBĐ ngày 19 tháng 10 năm 2026;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt khung giá phát điện loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026

1. Mức giá tối đa (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) của khung giá phát điện năm 2026 áp dụng cho loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2025/TT-BCT là 3.209,98 đồng/kWh.

2. Các thông số sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện áp dụng cho loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng được quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Điện lực, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị phát điện có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như khoản 2 Điều 2;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Lưu: VT, ĐL (PTN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Trương Thanh Hoài

Phụ lục

Thông số sử dụng để tính toán mức giá tối đa của khung giá phát điện áp dụng cho loại hình hệ thống pin lưu trữ năng lượng năm 2026

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2987/QĐ-BCT ngày 11 tháng 11 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

STT	Thông số sử dụng	Giá trị
1	Số giờ xả trong một chu kỳ của hệ thống pin lưu trữ năng lượng	2 giờ
2	Số chu kỳ sạc - xả tối thiểu trong toàn bộ đời sống kinh tế của hệ thống pin lưu trữ năng lượng	8.000 chu kỳ
3	Tỷ lệ suy hao dung lượng của hệ thống pin lưu trữ năng lượng được tính bình quân theo năm cho toàn bộ đời sống kinh tế (%/năm)	2%
4	Hiệu suất chu kỳ sạc - xả (%) của hệ thống pin lưu trữ năng lượng	85%
5	Đời sống kinh tế của hệ thống pin lưu trữ năng lượng	15 năm
6	Đơn giá bán lẻ điện giờ thấp điểm áp dụng cho các ngành sản xuất	1.146 đồng/kWh

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT * Tel: +84-28-3930 3279 * www.ThuVienPhapLuat.vn